



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL'ART. 61 D.LGS. 50/2016,  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO  
ED ELISUPERFICIE" OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC E VCO  
AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3: RISPOSTE  
ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

**1. D:**

All'Art. 1.1 del Capitolato Tecnico viene indicato che "[...] Il servizio di sorveglianza attiva antincendio dovrà svolgersi, all'interno degli Ospedali e Presidi delle AA.SS.LL. BI - NO - VC e VCO, nei giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca una copertura oraria come di seguito riportato:

**ASL BIELLA**

<b>GIORNO</b>	<b>ORARIO</b>	<b>OPERATORI</b>
<b>LU - VE</b>	<b>00:00 - 08:00 e 15:42 - 24:00</b>	<b>1 + 1 OPZIONALE</b>
<b>SA, DO, FESTIVI</b>	<b>00:00 - 24:00</b>	<b>1 + 1 OPZIONALE</b>

In merito all'ASL di Biella, si chiede:

1. di confermare che la fascia oraria di presenza POMERIDIANO da garantire dal lunedì al venerdì cominci effettivamente alle ore 15.42;
  2. cosa si intende per n.1 (un) operatore opzionale, in quanto non è chiaro se tale operatore sia da considerarsi come possibile miglioria offerta da ciascun partecipante (offerta di n.1 operatore aggiuntivo), oppure deve essere considerato come operatore in pronta reperibilità già all'interno del servizio di sorveglianza antincendio e/o per un certo quantitativo orario giornaliero e, come tale, rientrare nel conteggio delle ore da garantire di presidio.
- Si sottolinea che tali informazioni sono di basilare importanza poiché incidono, oltre che sull'organizzazione del servizio, anche sul monte ore posto a base di gara (e, conseguentemente, sul costo orario del servizio a base d'asta).

**R:**

- 1) Si conferma che il turno pomeridiano inizia alle 15:42.
- 2) L'indicazione sull'operatore opzionale è da intendersi nel senso che l'ASL BI può, sin dall'inizio o in un qualunque momento di vigenza del contratto, richiedere di ampliare il servizio richiesto con un operatore aggiuntivo a copertura di determinati segmenti temporali sulle 24 ore, ad es. tutte le notti. Non si tratta quindi di un operatore in pronta disponibilità.

**2. D:**

In accordo al precedente quesito si chiede a codesto spettabile Ente di indicare il costo orario a base d'asta.

**R:**

L'importo a base di gara non è stato costruito sulla base del costo orario, ma sul valore stimato del servizio in base ai costi attualmente sostenuti dalle Aziende per servizio analogo.

**3. D:**

All'Art. 1.2 del Capitolato Tecnico viene indicato che, in relazione all'elisuperficie di Borgosesia, il servizio è richiesto nel seguente orario:

P.O. BORGOSESIA	COPERTURA	GIORNI	N. ADDETTI
ELISUPERFICIE	7 SU 7	8.00-20.00 *	2

*\*Si intendono gli orari dell'elisuperficie in estate.*

Viene altresì indicato che "[...] Nel periodo invernale, seguendo l'apertura dell'elisuperficie le effemeridi (da fine settembre a fine marzo) i 2 addetti rimangono all'elisoccorso in attesa dell'operatore che coprirà il turno notturno in ospedale".

Si chiede conferma quindi che il servizio presso l'elisuperficie di Borgosesia sia da svolgersi con la compresenza di n. 2 addetti dalle 8.00 alle 20.00 (12 ore/giorno) per tutto l'anno (e quindi per l'intera durata dell'appalto).

**R:**

Si confermano gli orari indicando "Viene altresì indicato che...Nel periodo invernale, seguendo l'apertura dell'elisuperficie le effemeridi (da fine settembre a fine marzo) i 2 addetti rimangono all'elisoccorso in attesa degli operatori che copriranno il turno notturno in ospedale.

**4. D:**

Non riscontrando delle specifiche in merito alla presenza "minima" e/o reperibilità del Responsabile del Servizio, anche alla luce di quanto richiesto al Sub-Criterio di Valutazione 2.4 dell'Offerta Tecnica, si chiede di poter avere maggiori dettagli e indicazioni da rispettare riguardo a questa figura di rilievo per la Commessa.

**R:**

La presenza del Responsabile del Servizio è quella richiesta dalle esigenze di coordinamento del servizio nonché di rapporto con la committenza (ad es. partecipazione a riunioni di coordinamento). Deve inoltre essere garantita la reperibilità telefonica per ogni comunicazione, anche urgente, collegata all'esecuzione del servizio.

**5. D:**

Si chiede conferma che la descrizione della tipologia dei dispositivi di protezione individuale che il Fornitore intende utilizzare che, come indicato nel Capitolato Tecnico (Art. 5.1), deve essere inserita nell'offerta tecnica, tramite schede di prodotto ed immagini, vada inserita all'interno Criterio di Valutazione dell'offerta tecnica 1.2 - risorse tecnologiche per lo svolgimento del servizio. In caso negativo si chiede di indicare all'interno di quale Criterio dell'Offerta Tecnica o altro documento a corredo vada inserita tale descrizione.

**R:**

Si conferma.

**6. D:**

In relazione all'Offerta Tecnica, considerato che il Criterio 1 (max 30 punti su 70) e il Criterio 2 (max 20 punti su 70), sono rispettivamente suddivisi in n. 4 e n. 5 Sub-Criteri, si chiede se, anche alla luce della diversità degli argomenti richiesti, ad ogni Sub-Criterio sia assegnato uno specifico sub-punteggio.

**R:**

Non è prevista l'attribuzione di sub-punteggi.

Vercelli, li 16/07/2020

  
Dott.ssa Liliana Mele